

[illegible]

wpięcie do projektowanego przytacza KS
(wg odrębnego opracowania)

Wpicie do projrzytyacza wody
wg odrębnego opracowania
wymagane ciśnienie dyspozycyjne 380kPa

Zawór wozu

1 2 3 4

ppomiarowanie
wg projrzytyacza
wg odrębnego opracowania

1. Zawór odcinający
2. Zawór anty-zawracający
3. Czujnik ciśnienia

1. Zawór odcinający DN40
2. Zawór antyskażeniowy DN40
3. Czujka ciśnienia
4. Zawór pierwszeństwa DN40


USŁUGI PROJEKTOWO - INŻYNIERSKIE
ANNA KUPIEC
 37-450 Stalowa Wola; ul. Niezłomnych 2c/11
 NIP: 678-283-32-42
 Tel: 694-836-023
 e-mail: annakupiec@gmail.com