



Nr obwodu	01	02	03	1	2	3	4	5	6	7
Przeznaczenie	Zasilanie z RG	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie ogólne awaryjne, ewakuacyjne Komunikacja Pom.0.3	Oświetlenie ogólne awaryjne, ewakuacyjne Klatka schodowa Pom.0.9	Oświetlenie ogólne awaryjne, ewakuacyjne Komunikacja Pom.0.10	Oświetlenie ogólne awaryjne, Sala dydaktyczna Pom.0.2	Oświetlenie ogólne awaryjne, ewakuacyjne Sala nauczania indywidualnego Pom. 0.1	Oświetlenie ogólne awaryjne, ewakuacyjne, Pom. gospodarcze WC (dz. i chl.) WC osoby niepełne Pom.0.5,0.6,0.7,0.8	Oświetlenie ogólne awaryjne, Szatnia Pom.0.11
Pi [kW]				0.3	0.1	0.15	0.4	0.2	0.2	0.2

Temat: <b>ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZ. NR 2335/3, 2335/4, 2335/5 W MIEJSCOWOŚCI NIEPOLOMICE, GMINA NIEPOLOMICE.</b>		Nazwa rysunku: <b>Schemat tablicy rozdzielczej "T02"</b>	Data:  <b>czerwiec 2025</b>
Investor:  <b>Gmina Niepolomice 32-005 Niepolomice, Plac Zwycięstwa 13</b>	Projektował: <b>Mgr Inż. Krzysztof Rybus Nr upr. MAP/0246/PWOE/04</b>		
Sponsorzy: <b>Mgr inż. Grzegorz Mazur Nr upr. MAP/0049/PWOE/11</b>		Nr ark. <b>E-4.1</b>	
Branża:  <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		Stadium:  <b>PT</b>	
31 – 542 Kraków, ul. Mogiła 23, tel./fax 012 653-19-23 ARCUS – ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW			