

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 12 29

**FIRMA „ABS-OCHRONA
ŚRODOWISKA” Sp. z o.o.**
Ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.764.1148.1.24

Kraków, 15.07.2024

Nr. uzgodnienia 1148/2024

Dot.: Uzgodnienie przebudowy sieci gazowej dla „Rozbudowy drogi gminnej ul. Grzybowej zlokalizowanej na dz.nr. 3423 na dł. Około 0,6 km w Niepołomicach”.

W nawiązaniu do Państwa wniosku w sprawie jw. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie **uzgadnia przedmiotowy projekt** z następującymi uwagami:

1. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodności opracowania z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwiązań pod względem użytkowym i eksploatacyjnym oraz sprawdzenie poprawności projektu z obowiązującymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwiązania techniczne, obliczenia oraz zgodność projektu z przepisami pełną odpowiedzialność ponosi projektant.
2. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz składowania materiałów i sprzętu budowlanego. Składowanie materiałów w pobliżu sieci gazowej należy uzgadniać z Gazownią w Kłaju, Kłaj 653, 32-015 Kłaj.
3. Na etapie uzgadniania projektu ustalono następujące uwagi:
 - a) -bez uwag.
4. Sieć gazową należy budować z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U RP z 2013r. poz. 640);
 - Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych. (wprowadzone do stosowania od dnia 1 sierpnia 2022 roku Zarządzeniem Nr 49 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 5 lipca 2022 roku);

- Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych. (wprowadzone do stosowania od dnia 20 września 2022 roku Zarządzeniem Nr 67 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 8 września 2022 roku)
 - Standard Techniczny ST-IGG-1101:2017 „Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączyń oraz elementami do przyłączyń”
 - Standardów Technicznych ST-IGG-1001-1004:2023 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów” z dopuszczeniem stosowania przewodów lokalizacyjnych (zdefiniowanych ST-IGG-1001:2023) zamiast taśm lokalizacyjnych. Przewód lokalizacyjny powinien spełniać wymagania określone w ST-IGG- 1002:2023. Prace związane realizacją projektu należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.
5. Prowadzenie prac budowlanych może nastąpić po zawarciu porozumienia pomiędzy Inwestorem budowy, a właścicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.
6. Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją projektu Wykonawca sporządzi i zatwierdzi w kartę technologiczną wykonania gazociągu. W przypadku łączenia rur stalowych metodą spawania wraz z kartą technologiczną należy zatwierdzić instrukcję technologiczną spawania rur WPS opracowaną na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR. Prace spawalnicze/zgrzewalnicze należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją WPS.
7. Gazownia w Kłaju na etapie realizacji zastrzega możliwość zmiany średnic (na mniejsze) i ciśnienia (na średnie) z uwagi na trwający proces inwestycyjny w tym rejonie, który w swoim zakresie rzeczowym ma budowę sieci s/c.
8. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kłaju, Kłaj 653, 32-015 Kłaj.
9. Niniejsze pismo stanowi integralną część uzgodnionego opracowania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Michał Komasa

Sprawę prowadził: Robert Stępniewski tel. 12 6281 300

Otrzymują:

- Adresat + 2 egz. projektu
- Gazownia w Kłaju
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień aa. + 1 egz. projektu (sys.)



F I R M A Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 16, 77-100 Tarnów
"ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA"
ul. Gąsowa 10, 31-060 Kraków
tel. 12 528 11 11
NIP 525 24 96 411
SPÓŁKA Z O.O.



NAJLEPSZA
PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA

LAUREAT KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2008 ORAZ 2012

	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Egz. 2
temat	„Rozbudowa drogi gminnej ul. Grzybowej KL. D[1x2] o długości 637 m” realizowana w ramach zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grzybowej zlokalizowanej na dz. nr 3423 na dł. około 0,6 km. w Niepołomicach”	
nazwa zamierzenia budowlanego	- przebudowa istniejących gazociągów niskiego ciśnienia	
nr umowy	Umowa na parce projektowe nr ZP.272.2.2022.9 z dnia 25.02.2022 r.	
adres obiektu budowlanego	Droga gminna ul. Grzybowa w Niepołomicach	
kategoria obiektu bud.	XXVI	
nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, numery działek ewidencyjnych na których obiekt jest usytuowany	Województwo: Małopolskie Powiat: wielicki Jednostka ewidencyjna: 121904_4 – Niepołomice - M Obręb ewidencyjny: 0001, Niepołomice Działki ewidencyjne nr: 3225/1, 4320/1, 4320/3, 3379/5, 3379/2 (po podziale 3379/9, 3379/10), 3380 (po podziale 3380/1, 3380/2), 3423, 3385/2, 3385/16, 3386 (po podziale 3386/1, 3386/2), 3388/11 (po podziale 3388/16, 3388/17), 3387/2 (po podziale 3387/6), 3401/7, 3401/6, 3402/1, 3403/8, 3403/9, 3403/2, 3404, 3405, 3417/5 (po podziale 3417/10, 3417/11), 3418/1 (po podziale 3418/3, 3418/4), 3419/2 (po podziale 3419/5, 3419/6), 3422/2 (po podziale 3422/8, 3422/7), 3422/4 (po podziale 3422/5, 3422/6), 3424/5, 3434/6.	
nazwa i adres inwestora	Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	
spis zawartości projektu	I. STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU II. SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU III. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH IV. UPRAWNIENIA, IZBY PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH V. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU VI. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	

Pełniona funkcja projektowa	Imię i Nazwisko Specjalność Numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
Projektant	inż. LEONARD KUSZ instalacyjno-inżynieryjna 1649/94, 74/80	28 czerwca 2024 r.	Uprawniony do projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej inż. Leonard Kusz Upr. Nr 74/80; Nr 1649/94
Projektant sprawdzający	tech. TADEUSZ SZCZUREK instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci sanitarnych 349/91	28 czerwca 2024 r.	tech. Tadeusz Szczurek 41-400 Myślenice, ul. Słowackiego 65/1 upr. budowlano-inżynieryjna w zakresie nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej upr.nr-349/91 - nr ewid. SK/LIS/5956/02

Adres siedziby:
40-169 KATOWICE
Ul. Wierzbowa 14
Tel./fax: 32 258 90 15
Kom: 605 245 370

NIP: 634-2441-957
REGON: 277637932
KRS 0000044823
e-mail: firmaabs@gmail.com
e-mail: firmaabs2@gmail.com

Konto bankowe:
ALIOR BANK S.A.
Oddz. Katowice, Al. W. Korfantego 117A
92249000050000453048564289

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
50.000 PLN