

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 160, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11

**Gazownia w Kłaju**  
Kłaj 653, 32-015 Kłaj  
tel. 12 628 15 87  
**gazownia.klaj@psgaz.pl**

ARP Manecki Architekci  
sp. z o.o.  
ul. Wielopole 18b  
31-072 Kraków

Wasz znak:  
Nasz znak: PSGKR.0055.763.062.01.25

Kłaj 17.04.2025 r.

Dot.: Uzgodnienia projektowanego zagospodarowania terenu dz. 2686/3 w m. Wola Batorska gm. Niepołomice. Związanego z budową placu zabaw

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Kłaju informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowany jest gazociąg średniego ciśnienia PE dn 32 , którego jesteśmy operatorem.

- Dla czynnego gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 strefa kontrolowana wynosi 0,5 m po obu stronach gazociągu licząc od jego osi.
- W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrazić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza się, za zgodą operatora sieci gazowej, urządzenie parkingów nad gazociągiem.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie gazociągów, które nie zostały na dzień dzisiejszy zinwentaryzowane, lub o których brak informacji.
- W przypadku odkrycia gazociągu, który nie został naniesiony na podkładach geodezyjnych bądź wystąpienia w terenie rozbieżności rzeczywistego przebiegu sieci gazowej w odniesieniu do dokumentacji, należy bezwzględnie powiadomić Gazownię w Kłaju, celem weryfikacji oraz ewentualnego zabezpieczenia.

- Elementy placu zabaw należy zlokalizować od istniejącej sieci gazowej w odległości min. 0,5 m przy przebiegu równoległym, w miejscu skrzyżowań należy zachować odległość pionową min 0,5 m od górnej ścianki przewodu do dolnej części fundamentu projektowanego ogrodzenia
- Wszelkie prace ziemne w bezpośredniej bliskości czynnej sieci gazowej uzgodnić i prowadzić pod nadzorem Gazowni w Kłaju, które Inwestor jest zobowiązany zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem.
- W przypadku nie zachowania powyższych, czynna sieć gazowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zagospodarowania wymagać będzie przebudowy, której zakres określony zostanie odrębnym pismem na podstawie wystąpienia Wnioskodawcy.

Za zleczone prace po ich wykonaniu wystawiona zostanie faktura VAT.

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
Gazownia w Kłaju  
  
Anna Kopać-Kąkol

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x ała

32-005 Ni-

MAF

sekcja: 7

woj. małopolski

Powiat: wielicki

Jedn. ewid.: Nie

Obr.: Wola Batt

Mapa z:

Służebności gru

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera techniczny pożytywnie zweryfikowany, jednoznacznie informuję, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac	6840-25
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA
Wykonawca prac geodezyjnych	"INFGEO" Bogdan Staniński 836 32-015
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pożytywnej weryfikacji	Protokół nr 6640/256.202 z dn. 04.02.2025
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Bogdan Staniński nr 6640/256.202

KRS 0000374001 REGON 142739519

Kraj 653, 52-015 Kraj


tel. 12 628 15 87

NIP 525 24 96 411

Gazownia w Kłaju  
Oddział Zakład Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Woklecia Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazownictwa w Krakowie

PLACE ZABAW - URZĄDZENIA:

- a HUŚTAWKA Z "BOCIANIM GNIAZDEM" - prod. ref. Vinci Play, Robinia RB1423
- b TABLICA EDUKACYJNA Z ZEGAREM, ALFABETEM prod. ref. Vinci Play, Robinia RB1343
- c ZABAWKI MIŁYCH - prod. ref. Vinci Play, Robinia



Niniejsza mapa w swej treści nie zawiera projektowanych sieci i urządzeń, których nie ma w rzeczywistości.

