



Gdynia dnia: 2026-06-18

Pismo: CRZP/109/2026/AZP

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Remont poziomu 300 w budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni”** – znak sprawy **CRZP/109/2026/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót została ujęta pozycja nr 30 dotycząca montażu rolet okiennych przeciwpożarowych. Prosimy o doprecyzowanie czy ich zakup leży po stronie wykonawcy czy zamawiającego. Jeżeli po stronie wykonawcy prosimy o podanie wymaganych parametrów technicznych tych rolet.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dostawa i montaż rolet jest po stronie Wykonawcy.

Rolety powinny być wykonane z materiału spełniającego poniższe wymagania:

- 1) czas zapalenia ≥ 4 s;
- 2) czas spalania ≤ 30 s;
- 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki;
- 4) nie występują płonące krople.

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona