Zakres realizacji - obszar ETAPU III

Zakres realizacji - obszar ETAPU III

systemu centralnego monitoringu

nowy rozdzielacz nr 3

Zakres realizacji - obszar ETAPU IV

Zakres realizacji - obszar ETAPU IV



WYDRUK CZĘŚĆ "A"



WYDRUK CZĘŚĆ "B"

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Elektronika / moduł	Strumień	Czas świecenia	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	OP11		AVP	PRESKLIM / LITAPOL	160lm	3H	ŚLI	SE	IP65/20	dowiązaniowy	oczywiste kunsztowne szeroka
2	OP13		AVP	PRESKLIM / LITAPOL	160lm	3H	ŚLI	SE	IP65/20	dowiązaniowy	oczywiste kunsztowne szeroka
3	OP21		AVP	PRESKLIM / LITAPOL	400lm	3H	ŚLI	SE	IP65/20	dowiązaniowy	oczywiste kunsztowne szeroka
4	OP01		AVP	PRESKLIM / LITAPOL	710lm	3H	ŚLI	SE	IP65/20	dowiązaniowy	oczywiste kunsztowne szeroka
5	OP03		AVP	PRESKLIM / LITAPOL	1000lm	3H	ŚLI	SE	IP65/20	dowiązaniowy	oczywiste kunsztowne szeroka
6	OP01		AVN	PRESKLIM / LITAPOL	400lm	3H	ŚLI	SE	IP65	nastropowy	oczywiste kunsztowne szeroka
7	OP01		AVN	PRESKLIM / LITAPOL	160lm	3H	ŚLI	SE	IP65/20	nastropowy	oczywiste kunsztowne szeroka
8	OP01		AVN	PRESKLIM / LITAPOL	400lm	3H	ŚLI	SE	IP65	nastropowy/montażowy	wodoodporne
9	OP01		EXIT.N	PRESKLIM / LITAPOL	300lm	3H	ŚLI	SE	IP65	nastropowy/montażowy	
10	KL60		EXIT.I	PRESKLIM / LITAPOL	400lm	3H	ŚLI	SE	IP65	nastropowy/montażowy	
11	11		INFINITY 2 S	PRESKLIM / LITAPOL		3H	ŚLI	SA	IP20	natynkowy	odległość rozpraszowania 30m
12	12		EXIT.N	PRESKLIM / LITAPOL		3H	ŚLI	SA	IP65	natynkowy	odległość rozpraszowania 20m
13	13		EXIT.N/K.A	PRESKLIM / LITAPOL		3H	ŚLI	SA	IP65	natynkowy/montażowy	odległość rozpraszowania 20m

Uwagi:
1. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1838:2005.
2. Oprawy z oznaczeniem "A" z dodatkowym oświetleniem ewakuacyjnym.
3. Oprawy z oznaczeniem "B" z dodatkowym oświetleniem ewakuacyjnym.
4. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montażu pod sufitem 90°.
5. Oprawy z oznaczeniem "+K" z dodatkowym kloszem.
6. Rozmieszczenie oprawy ewakuacyjnej kierunkowego w miejscach przejścia podano zgodnie z planem ewakuacji budynku.
7. Oprawy awaryjne wyposażone są w akumulatory nowej generacji LITAPOX o przedłużonej trwałości i projektowanej żywotności wynoszącej 10 lat.
8. Oprawy awaryjne wyposażone są w moduły nowej generacji LITAPOX o przedłużonej trwałości i projektowanej żywotności wynoszącej 10 lat.
wyjątkiem bezpieczeństwa obiektu, oraz kosztów użytkowych eksploatacji, na skuteczne dla zlokalizowania systemu oraz oprawy awaryjnych o parametrach.
9. Projektowany systemu oświetlenia awaryjnego musi posiadać aktualny Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez instytut CNBOP.
10. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwo Dopuszczenia wydane przez instytut CNBOP.
11. Dołączenie wykonać zgodnie z schematem oraz opisem zamieszczonym do dokumentacji projektowej.
12. Oprawy awaryjne w ciągach komunikacyjnych zamontować na wysokości 2,5m. Dopuszcza się indywidualną adjustację ogólnemu kierunku ciągu i otworu.
13. Zastosowane oprawy awaryjne z ewakuacyjnych wykonać z istniejących obwodów oprawy dwuzadaniowych z tak zwanej "małej fazy" lub w przypadku braku takich opraw w pomieszczeniu zastosować sprzęt tej samej pomocniczo/energii.
14. Oprawy awaryjne wyposażone są w akumulatory litowo-jonowe, bateriowe, bateria podlega utylizacji.

- Etap I wykonania instalacji modernizacji zasadniczej awaryjnego.
- Strefy wyzwalające hydra.
- Sufit LAN pod system centralnego monitoringu.
- Sufit LAN pod system centralnego monitoringu.

PP NR ... - OZNACZENIE PRZEJŚCIA PPOŻ

- Trasa światłowodu
- Obszar ETAPU I
- Obszar ETAPU II
- Obszar ETAPU III

Zakres realizacji ETAP IV

PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNE	
Inwestor:	Inwestycje Sp. Akcyjna Wronowicza Wielkiego 1, 81-712 Poznań	
Obiekt:	Kompleks Centrum Obsługi Pasażerskiej Lotniska w Poznaniu-Krzesinach	
Adres:	Krzesiny, Poznańskie, 62, 61-014 Poznań	
Tytuł:	PLAN OŚWIETLENIA AWARYJNEGO POZIOM 4 (PIĘTRO +2) CZĘŚĆ B	Nr rys: E08 Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. Adam Simon SEP/0159/PWOE/12	
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Wyrzykowski	
Data:		

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNE Inwestor: Inwestycje Sp. Akcyjna Wronowicza Wielkiego 1, 81-712 Poznań Obiekt: Kompleks Centrum Obsługi Pasażerskiej Lotniska w Poznaniu-Krzesinach Adres: Krzesiny, Poznańskie, 62, 61-014 Poznań Tytuł: PLAN OŚWIETLENIA AWARYJNEGO POZIOM 4 (PIĘTRO +2) CZĘŚĆ B Nr rys: E08 Skala: 1:100 Projektował: mgr inż. Adam Simon SEP/0159/PWOE/12 Sprawdził: mgr inż. Piotr Wyrzykowski Data: