



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Poznań, dnia 16 lipca 2025 r.

WPZ.52840.205.2025.2.WJ

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 123, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 6a ust. 2 pkt ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.), w związku § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2025 r. (data wpływu do tut. komendy 28 maja 2025 r.), złożonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z „**Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej przebudowa pomieszczeń 2 piętra w budynku Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile dla potrzeb centrum symulacji medycznej, ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła**” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w kwietniu 2025 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marek Gendek, z określonym w punkcie 5.3 następującymi wskazaniem:

1. klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pożarowej ZL I oraz ZL III w budynku średniowysokim (SW) zamykane drzwiami bez cechy dymoszczelności;
2. przekroczona długość dojścia na poziomej drodze ewakuacyjnej z pom. debriefingu na II piętrze budynku wynosząca – 28 m;

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 6 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. montaż kurtyny dymowej ruchomej, o klasie odporności ogniowej co najmniej D60 w pomieszczeniu szatni na parterze;
- II. montaż samozamykaczy w drzwiach pomieszczeń oznaczonych jako 2.05B, 2.05A, 2.07, 2.50, 2.51, 2.52, 2.55, 2.56, 2.57 zgodnie z częścią graficzną Ekspertyzy technicznej oraz wyposażenie tych pomieszczeń w instalację sygnalizacji pożaru zgodnie z opisem w pkt 4.10;
- III. wykonanie (modernizacja) awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełniającego wymagania PN-EN 1838 na drogach ewakuacyjnych w obrębie całego II piętra (strefy pożarowe SP7 oraz SP4) o podwyższonym średnim natężeniu co najmniej 3 lx o czasie działania min. 1 godz.;
- IV. zastosowanie naświetli EI 30 powyżej 2 m od poziomu posadzki (w części przebudowywanej na CSM);
- V. wyposażenie dwoje drzwi na parterze wskazanych w części graficznej Ekspertyzy technicznej w zamki z dźwigniami antypanicznymi;
- VI. zapewnienie ponadnormatywnych parametrów dróg ewakuacyjnych, zgodnie z częścią graficzną;
- VII. wpisanie i dołączenie Ekspertyzy technicznej do książki obiektu budowlanego;

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej podanych w § 245 pkt 2, § 256 ust. 3 rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej.

UZASADNIENIE

Pan Marek Gendek, będący pełnomocnikiem strony, skierował w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie

budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej jedynie dla części nieprawidłowości wskazanych w punktach 1 i 2 niniejszego postanowienia.

Rozpatrując wskazaną w Ekspertyzie technicznej nieprawidłowość, dot. odstępstwa od braku zapewnienia normatywnej powierzchni napowietrzania klatki schodowej, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydał postanowienie nr WPZ.52840.205.2025.3.WJ, umarzające postępowanie w przedmiotowej części.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu oraz kwestie nie objęte odstępstwem lub rozwiązaniem zamiennym, wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, niewskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Jacek Strużyński

Otrzymują:

1. Pan Marek Gendek – pełnomocnik
ul. Milczańska 29/2
70-107 Szczecin
2. a/a.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Pile

Załączniki:

1. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej przebudowa pomieszczeń 2 piętra w budynku Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile dla potrzeb centrum symulacji medycznej, ul. Kołobrzaska 15, 64-920 Pila (adresat – 1 egz., KP PSP w Pile – 1 egz., aa. – 1 egz.).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

- 1) administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, tel.: 47 771 60 00, fax: 61 22 20 500, e-mail: kancelaria@psp.wlkp.pl),
- 2) w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, tel.: 47 771 61 89, e-mail: iod@psp.wlkp.pl),
- 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: prowadzenia postępowania dowodowego, administracyjnego, skargowo-administracyjnego i wyjaśniającego, prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, czynności związanych z przekazywaniem korespondencji do organów właściwych i udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez Panią/Pana do tut. organu,
- 4) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO;
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 7) Pani/Pana dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania;
- 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
- 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
- 10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3; niepodanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy;
- 11) przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.